

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dlouhá 1805
PSČ, obec: 66601 Tišnov
K.ú., parcelní č.: Tišnov (767379), st.2322
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 872,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 89,6 (94 %)
Elektrina - 5,6 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,49 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	60 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	79 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Helena Žižlavská
Osvědčení č.: 235
Kontakt: zizlavskah@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 635332.0
Vyhотовeno dne: 16.09.2024
Podpis: