

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dlouhá 1806
PSČ, obec: 66601 Tišnov
K.ú., parcelní č.: Tišnov (767379), st.2323
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 859,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 100,2 (95 %)
Elektřina - 5,6 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	75 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	123 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	98 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Helena Žížlavská
Osvědčení č.: 235
Kontakt: zizlavskah@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 635350.0
Vyhотовeno dne: 16.09.2024
Podpis: